



РУСАЛ

РУССКАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

ФИЛИАЛ В г. НОВОКУЗНЕЦКЕ

АКТ

Комиссия в составе:

Шестаков А.Н. – директора ООО «Макс» г. Новокузнецк,

Галактионова А.В. – начальника цеха по ремонту оборудования в литейном производстве ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»,

Бойко В.А. – мастера по ремонту оборудования цеха по ремонту оборудования в литейном производстве ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

28.10.2015г. провела пробную промывку, загрязнённой отложениями, катушки индуктора печи ИАТ 6М №4 средством «Антиржавин» в течении 60 минут. В результате промывки проток охлаждающей воды увеличился в 3 раза и стал соответствовать протоку новой катушки.

Шестаков А.Н.

Галактионова А.В.

Бойко В.А.